



**Федеральная служба по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике**

ТОУ Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в г. Прохладном  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

МКОУ ДОД»Детская школа  
искусств с.п. Учебного  
Прохладненского  
муниципального района «КБР  
Прохладненский район,  
с.Учебное, ул.Школьная, 1  
(место составления акта)

“ 06 ” сентября 20 13 г.  
(дата составления акта)  
17.00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 730

По адресу/адресам: КБР, Прохладненский район, с.Учебное, ул.Школьная, 1  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 730 от 14.08.13г начальника ТОУ Роспотребнадзора по  
Кабардино-Балкарской Республике в г.Прохладном

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МКОУ ДОД»Детская школа искусств с.п. Учебного Прохладненского муниципального района «  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«02» сентября 2013 г. с 14 час.00 мин. до «06» сентября 2013 г. до 17 час.00 мин.

Продолжительность 5 рабочих дней

заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам) (

Общая продолжительность проверки: 5 дней/35 часов  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТОУ Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в г. Прохладном

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Дружинина Н.В.

14.08.2013г.10.00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласования не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный специалист- эксперт ТОУ Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в. г.Прохладном Микушкина Елена Юрьевна, санитарный врач ФФБУЗ»Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике в Прохладненском районе»Филоненко Вера Григорьевна, аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра №ГСЭН.RU. ЦОА. 054.693, зарегистрирован в Едином реестре №РОСС RU. 0001.517563 от 02.04.2009г, действителен до 02.04.2014г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ ДОД «Детская школа искусств с.п. Учебного Прохладненского муниципального района» Дружинина Наталья Владимировна (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

МКОУ ДОД «Детская школа искусств с. п.Учебного» расположена в приспособленных помещениях, в учебном корпусе № 7 Терского сельскохозяйственного техникума (ТСХТ) филиала КБГСХА на втором этаже. Здание кирпичное, крыша шиферная. Общая площадь занимаемых помещений 232,5м<sup>2</sup>. В здании имеется централизованное отопление, водоснабжение и канализация. В каждом классе имеются раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды в отопительный период, мыло для мытья рук есть, полотенца (салфетки) индивидуальные.Питьевой режим для детей соблюдается, вода питьевая отвечает санитарным требованиям, (результаты бак. и хим. анализов воды водопроводной прилагаются) в каждом классе имеются графины с водой и стаканами. Все помещения имеют естественное освещение. Искусственное освещение осуществляется лампами накаливания, и при необходимости используется дополнительное освещение (настольные лампы).

Приём учащихся в отделения проводится при наличии заявления родителей и копии свидетельства о рождении ребёнка.

Общая площадь занимаемых помещений 232,5 м<sup>2</sup>

МКОУ ДОД «ДШИ с. Учебного» имеет следующий набор помещений:

- помещения для индивидуальных занятий на фортепьяно (S = 15 м<sup>2</sup>, 2 лампы накаливания - люстра)
- помещение для групповых музыкально-теоретических занятий (5 уч-ся, S = 16 м<sup>2</sup> -3,2 м<sup>2</sup> на 1 человека) - 5 ламп накаливания - люстра
- помещение для занятий хора ( 8 уч-ся, S =16 м<sup>2</sup> (2 м<sup>2</sup> на 1 чел), 5 ламп накаливания -люстра)
- помещение для занятий на народных инструментах (аккордеон, баян) – индивидуальные занятия (S =12 м<sup>2</sup> 1 светильник – лампа накаливания и дополнительно 1 настольная лампа)
- отделение инструментального исполнительства по классу гитара, индивидуальные занятия, (S =15 м<sup>2</sup> – 1 светильник и 1 дополнительно настольная лампа)
- театральный класс – (S = 20 м<sup>2</sup> - 3 лампы накаливания -люстра)
- художественный класс – (S =16 м<sup>2</sup> – 5 ламп накаливания – люстра)
- помещение для хранения инструментов (S =10 м<sup>2</sup> – 2 лампы накаливания)

- кабинет директора – (S =12 м<sup>2</sup> – 5 ламп накаливания - люстра)

Стены с панелями, окрашенные масляной краской бежевого цвета на высоту 1,60 м до потолка побелка, полы покрыты линолеумом.

В классе теории музыки и в художественном классе установлена ученическая мебель (столы, стулья) 4 и 6 комплектов, соответствующая росту детей. Высота потолков 3,2 м. Для каждого учащегося рабочее место комплектуется индивидуально, согласно ростовозрастным особенностям детей.

Вход в музыкальную школу отдельный, гардероб оборудован в коридоре, санитарный узел на втором этаже здания.

Режим работы МКОУ ДОД «ДШИ с. Учебного»:

с 12-30 до 19-00

Общее количество учащихся: 60 учащихся, наполняемость групп 4-12 чел.

Имеются следующие отделения:

1. фортепианное
2. народное.
3. эстетическое

Продолжительность занятий: индивидуальных и групповых по 40 минут с 10- минутным перерывом. Продолжительность занятий - 1,5 ч.

Расписание занятий согласовывается в ТОУ Роспотребнадзора по Кабардино- Балкарской Республике в г. Прохладном ежегодно в сентябре.

Влажная уборка помещений проводится ежедневно с применением моющих средств и дезинфицирующих для уборки в туалете. Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению, для туалетов отдельный с красной сигнальной маркировкой. 1 раз в месяц проводится генеральная уборка помещений. Уборочный инвентарь, моющие и дез. средства хранятся в отдельном помещении. Сбор мусора производится в контейнеры.

В МКОУ ДОД «ДШИ с. Учебного» 15 сотрудников. Каждый имеет личную медицинскую книжку, мед. осмотр проходят с периодичностью 1 раз в год, согласно графика кабинета мед. осмотров. Последний мед. осмотр пройден – август 2013 г.

Укомплектована медицинская аптечка для оказания доврачебной помощи.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

**нарушений не выявлено**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)


\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Прилагаемые к акту документы: Протоколы микробиологического, химического анализа воды водопроводной, протоколы замеров параметров микроклимата и искусственной освещенности.

Подписи лиц, проводивших проверку: Главный специалист- эксперт

Микушкина Е.Ю. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Дружинина Н.В.-директор МКОУ ДОД»Детская школа искусств с.п.Учебного Прохладненского муниципального района» 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 6 » сентября 2018 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица  
(лиц), проводившего проверку)